

ERRATA DO TERMO DE REFERÊNCIA

ONDE SE LÊ OS ITENS:

4.1. Especificações Técnicas – Nobreak 60kva/48KW expansível até 120kva

4.1.1. Tecnologia


4.1.1.1. DO TIPO NO-BREAK, COM POTENCIA DE 60 KVA/48KW, expansível até 120kVA/96KW construção no conceito torre, modularizado em gavetas de no mínimo 60kVA/48KW, dividido nas seguintes partes: Módulo de Potência, Módulo de Bypass, Controle e Monitoramento. Trifásico on-line de dupla conversão que utiliza a tecnologia de processamento de sinal digital (DSP) Gabinete com interruptor de Bypass manual e banco de baterias para fornecer energia de backup, modo de funcionamento em paralelo, Autonomia mínima de 09 (Nove) minutos a 80% carga, compostos por 32 baterias de 45A Estacionária.

LEIA-SE:

4.1. Especificações Técnicas - Nobreak, com potência de 60 kva/60kw, expansível até 120kva/120kw

4.1.1. Tecnologia

4.1.1.1. Contratação de empresa especializada para SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - DO TIPO NO-BREAK, COM POTÊNCIA DE 60 KVA/60KW, expansível até 120kVA/120KW construção no conceito torre, modularizado em gavetas de no mínimo 30kVA/30KW, dividido nas seguintes partes: Módulo de Potência, Módulo de Bypass, Controle e Monitoramento. Trifásico on-line de dupla conversão que utiliza a tecnologia de processamento de sinal digital (DSP) Gabinete com interruptor de Bypass manual e banco de baterias para fornecer energia de backup. Autonomia mínima de 07 (sete) minutos a 80% carga, compostos por 32 baterias de 45AH Estacionária para atender a Companhia de Processamento de Dados da Paraíba- CODATA.



José Lusmá Felipe dos Santos Filho
Pregoeiro Oficial

